

COMUNE DI
CAMPODORO
(PROVINCIA DI PADOVA)



oggetto:

**PIANO DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PICIL -
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE VENETO N. 17/2009**

P.I.C.I.L.

titolo:

CENSIMENTO ED ANALISI

progettista:



TAVOLA

E02/1

data

24.02.2014

Responsabile del procedimento:

RAMINA Dott. MARIANO
Ufficio Tecnico Comunale

rev.	data	descrizione
2A	24.02.2014	prima emissione

scala/e

C.U.P.

PREMESSA:

un'attività che rappresenta la base del PICIL è il **censimento ed analisi** dei punti che costituiscono il parco luci dell'impianto di Campodoro..

Il censimento rappresenta il rilievo e la classificazione della tipologia di ogni punto luce compresa la lampada installata.

L'analisi rappresenta, in base alle prescrizioni e richieste della legge Regionale 17/2009, la classificazione dei punti luce esistenti in *punti conformi* oppure *punti non conformi*. La motivazione potrà essere legata alle caratteristiche del corpo illuminante (con rifrazioni verso l'alto entro i limiti oppure oltre i limiti), o le caratteristiche della lampada (eccessivamente onerosa in termini di consumo), oppure anche solo per le modalità di installazione non idonee (quando la plafoniera risulta installata con il vetro piano non orizzontale).

Oltre la classificazione individua e registra il tipo di sostegno e le proprie caratteristiche e le condizioni generali di stato sia in termine di bontà della zincatura o verniciatura sia soprattutto in relazione alla sicurezza statica generale.

Il censimento registra altresì la classificazione (proposta) di tutte le strade del comune di Campodoro con la frazione di Bevadoro e, conseguentemente, la classificazione delle categorie di illuminamento riferite al tipo di via in base al Codice della Strada.

La categoria illuminotecnica evidenziata risulta la categoria "di riferimento" lasciando poi alla successiva fase di progettazione esecutiva l'analisi più specifica ed approfondita di tutte le accessorie condizioni per l'eventuale declassamento o maggiorazione della categoria di riferimento.

Per ciascuna via è rappresentato e indicato una o più tipologie di punto luce ma sempre tra quelli maggiormente rappresentativi e significativi. I punti singoli e sporadici possono essere non rappresentati come modello.

Le definizioni costruttive della seguente tabulazione dovranno tuttavia essere sviluppate in dettaglio in fase di progettazione esecutiva.

COMUNE DI CAMPODORO (PD)
PICIL IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENSIMENTO PUNTI LUCE

COMUNE CAMPODORO (PD)

STRADA				SOSTEGNI										APPARECCHIO								
N. PUNTO LUCE	VIA	CLASSIFICAZIONE STRADA (secondo Cod. Strada e DM 6792 del 2001)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO (secondo UNI 11248)	TIPO	MATERIALE	ALTEZZA [m]	BRACCIO [m]	BRACCIO [°]	PORT.	MORSET.	PE	STATO MECCANICO	STATO	TIPO CORPO ILLUMIN.	LAMPADA [tipo]	POTENZA [W]	CUT-OFF [tipo]	CLASSE ISOLAM.	CONFORMITA' [secondo DM37/08]	CONFORMITA' CORPO ILLUMINANTE [secondo LR17/09]	CONFORMITA' INSTALLAZIONE [secondo LR17/09]	RIF. SCHEDA
1	BALLA	F: locale extraurbana	Me3a	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	da verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
2	BALLA	F: locale extraurbana	Me3a	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	da verificare	STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 1
3	BALLA	F: locale extraurbana	Me3a	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	da verificare	STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 1
4	BALLA	F: locale extraurbana	Me3a	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	da verificare	STRADALE	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 1
1	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
2	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
3	BAMBINI DI BESLAN	Parco	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
4	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
5	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
6	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
7	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
8	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
9	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7
10	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
11	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
12	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
13	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
14	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
15	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
16	BAMBINI DI BESLAN	Parco	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
17	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
18	BAMBINI DI BESLAN	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
1	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	2	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
2	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	2	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
3	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
4	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
5	BARCHESSA	Parcheggio	S	RASTREMATO	Acc. Zn	6	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
6	BARCHESSA	Parcheggio	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
7	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
8	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 15
9	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 15
10	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 15
11	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 15
12	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 15
13	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
14	BARCHESSA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
15	BARCHESSA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
16	BARCHESSA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
17	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
18	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
19	BARCHESSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
20	BARCHESSA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
21	BARCHESSA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
22	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17
23	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17
24	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17
25	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17
26	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17

COMUNE DI CAMPODORO (PD)
PICIL IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENSIMENTO PUNTI LUCE

COMUNE CAMPODORO (PD)

N. PUNTO LUCE	VIA	CLASSIFICAZIONE STRADA (secondo Cod. Strada e DM 6792 del 2001)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO (secondo UNI 11248)	TIPO	MATERIALE	ALTEZZA [m]	BRACCIO [m]	BRACCIO [°]	PORT.	MORSET.	PE	STATO MECCANICO	STATO	TIPO CORPO ILLUMIN.	LAMPADA [tipo]	POTENZA [W]	CUT-OFF [tipo]	CLASSE ISOLAM.	CONFORMITA' [secondo DM37/08]	CONFORMITA' CORPO ILLUMINANTE [secondo LR17/09]	CONFORMITA' INSTALLAZIONE [secondo LR17/09]	RIF. SCHEDA
27	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17
28	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17
29	BARCHESSA	Parco	S	LAMPIONCINO	Alluminio	2	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	LAMPIONCINO	FL	23	NO	I		non conforme		tipo 17
1	BOSCHI	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
2	BOSCHI	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
3	BOSCHI	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
4	BOSCHI	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
5	BOSCHI	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
6	BOSCHI	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
7	BOSCHI	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
8	BOSCHI	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
9	BOSCHI	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
1	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
2	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
3	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
4	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
5	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
6	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
7	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
8	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
9	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
10	BRENDOLIN	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150		II		non conforme		tipo 16
1	CAMPOLONGO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
2	CAMPOLONGO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
3	CAMPOLONGO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
4	CAMPOLONGO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
5	CAMPOLONGO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
1	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
2	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
3	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
4	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
5	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
6	CAPITELLO	Parco	S	CONICO	Alluminio	6	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 9
7	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	4,5	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 8
8	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Alluminio	6	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 9
9	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	4,5	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 8
10	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Alluminio	6	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 9
11	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	4,5	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 8
12	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Alluminio	6	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 9
13	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Verniciato	4,5	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 8
14	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Alluminio	6	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 9
15	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Alluminio	6	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 9
16	CAPITELLO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	4,5	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 8
1	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
2	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
3	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
4	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
5	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
6	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
7	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
8	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	NO	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
9	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
10	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
11	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
12	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
13	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
14	CERESONE	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	JME	250	NO	I		non conforme		tipo 13
1	CIMITERO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
2	CIMITERO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
3	CIMITERO	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7

COMUNE DI CAMPODORO (PD)
PICIL IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENSIMENTO PUNTI LUCE

COMUNE CAMPODORO (PD)

N. PUNTO LUCE	VIA	CLASSIFICAZIONE STRADA (secondo Cod. Strada e DM 6792 del 2001)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO (secondo UNI 11248)	TIPO	MATERIALE	ALTEZZA [m]	BRACCIO [m]	BRACCIO [°]	PORT.	MORSET.	PE	STATO MECCANICO	STATO	TIPO CORPO ILLUMIN.	LAMPADA [tipo]	POTENZA [W]	CUT-OFF [tipo]	CLASSE ISOLAM.	CONFORMITA' [secondo DM37/08]	CONFORMITA' CORPO ILLUMINANTE [secondo LR17/09]	CONFORMITA' INSTALLAZIONE [secondo LR17/09]	RIF. SCHEDA
11	DOURADINA	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
12	DOURADINA	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
13	DOURADINA	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
14	DOURADINA	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
15	DOURADINA	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
16	DOURADINA	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
17	DOURADINA	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
1	ITALIA piazza	Piazza	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7
2	ITALIA piazza	Piazza	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7
3	ITALIA piazza	Piazza	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7
4	ITALIA piazza	Piazza	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7
5	ITALIA piazza	Piazza	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7
6	ITALIA piazza	Parcheggio	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
7	ITALIA piazza	Parcheggio	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
8	ITALIA piazza	Parcheggio	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
9	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
10	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	semi	II		conforme	conforme	tipo 7
11	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
12	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
13	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
14	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
15	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
16	ITALIA piazza	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		conforme	conforme	tipo 7
1	LIMINELLA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
1	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
2	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
3	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
4	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	CONICO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
5	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
6	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
7	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
8	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
9	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
10	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
11	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	CONICO	Acc. Zn	12	2	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 3
														STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 3
12	LISSARO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
13	LISSARO	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
14	LISSARO	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
1	MATTEI	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
1	MOLINI	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	6	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	100	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
1	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
2	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
3	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
4	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
5	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
6	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
7	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
8	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
9	MORO	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
10	MORO	Parco	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	PROIETTORE	ALO	250	NO	I		non conforme		tipo 21
														PROIETTORE	ALO	250	NO	I		non conforme		tipo 21
														PROIETTORE	ALO	250	NO	I		non conforme		tipo 21
11	MORO	Parco	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	PROIETTORE	ALO	250	NO	I		non conforme		tipo 21

COMUNE DI CAMPODORO (PD)
PICIL IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENSIMENTO PUNTI LUCE

COMUNE CAMPODORO (PD)

N. PUNTO LUCE	VIA	CLASSIFICAZIONE STRADA (secondo Cod. Strada e DM 6792 del 2001)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO (secondo UNI 11248)	TIPO	MATERIALE	ALTEZZA [m]	BRACCIO [m]	BRACCIO [°]	PORT.	MORSET.	PE	STATO MECCANICO	STATO	TIPO CORPO ILLUMIN.	LAMPADA [tipo]	POTENZA [W]	CUT-OFF [tipo]	CLASSE ISOLAM.	CONFORMITA' [secondo DM37/08]	CONFORMITA' CORPO ILLUMINANTE [secondo LR17/09]	CONFORMITA' INSTALLAZIONE [secondo LR17/09]	RIF. SCHEDA
														PROIETTORE	ALO	250	NO	I		non conforme		tipo 21
1	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
2	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
3	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
4	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
5	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
6	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
7	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
8	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
9	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
10	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
11	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
12	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
13	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
14	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
15	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
16	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
17	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
18	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
19	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
20	MUNICIPIO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
														PROIETTORE	JME	400		I		non conforme		tipo 19
21	MUNICIPIO	C1: extraurb. second. Pista ciclabile	ME3a S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
22	MUNICIPIO	C1: extraurb. second. Pista ciclabile	ME3a S3	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
23	MUNICIPIO	Parcheggio	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
24	MUNICIPIO	Parcheggio	S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		non conforme		tipo 5
25	MUNICIPIO	C1: extraurb. second.	ME3a	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
26	MUNICIPIO	C1: extraurb. second.	ME3a	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	250	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
27	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
28	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
29	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
30	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
31	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
32	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
33	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
34	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
35	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
36	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
37	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
38	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
39	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
40	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
41	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
42	MUNICIPIO	Parcheggio	S	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	100	SI	II		conforme	conforme	tipo 12
43	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
44	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
45	MUNICIPIO	Parcheggio	S	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
46	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
47	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
48	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
49	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
50	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
51	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
52	MUNICIPIO	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
1	PALAZZINA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	NO	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
2	P																					

COMUNE DI CAMPODORO (PD)
PICIL IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENSIMENTO PUNTI LUCE

COMUNE CAMPODORO (PD)

N. PUNTO LUCE	VIA	CLASSIFICAZIONE STRADA (secondo Cod. Strada e DM 6792 del 2001)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO (secondo UNI 11248)	TIPO	MATERIALE	ALTEZZA [m]	BRACCIO [m]	BRACCIO [°]	PORT.	MORSET.	PE	STATO MECCANICO	STATO	TIPO CORPO ILLUMIN.	LAMPADA [tipo]	POTENZA [W]	CUT-OFF [tipo]	CLASSE ISOLAM.	CONFORMITA' [secondo DM37/08]	CONFORMITA' CORPO ILLUMINANTE [secondo LR17/09]	CONFORMITA' INSTALLAZIONE [secondo LR17/09]	RIF. SCHEDA
1	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
2	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
3	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
4	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
5	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
6	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
7	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
8	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
9	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
10	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
11	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
12	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
13	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
14	PALAZZON	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
15	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	100	SI	II		conforme	conforme	tipo 12
16	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
17	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
18	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
19	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
20	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
21	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
22	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
23	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
24	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
25	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
26	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
27	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
28	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
29	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
30	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
31	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
32	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
33	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
34	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
35	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
36	PALAZZON	F: locale extraurbana Parcheggio	Me4b S	CONICO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
37	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
38	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 2
39	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
40	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	NO	NO	NO	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
41	PALAZZON	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	12	2	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 3
														STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 3
														STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 3
1	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
2	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
3	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
4	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
5	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
6	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	7	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
7	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	7	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
8	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	7	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
9	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	7	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
10	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
11	PAPA G. PAOLO I°	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
12	PAPA G. PAOLO I°	Parco	S	CONICO	VTR	3	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 8
13	PAPA G. PAOLO I°	Parco	S	CONICO	VTR	3	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 8
14	PAPA G. PAOLO I°	Parco	S	CONICO	VTR	3	-	-	NO	NO	SI	DATATO	verificare	SFERICO	SAP	100	NO	I		non conforme		tipo 8

COMUNE DI CAMPODORO (PD)
PICIL IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENSIMENTO PUNTI LUCE

COMUNE CAMPODORO (PD)

N. PUNTO LUCE	VIA	CLASSIFICAZIONE STRADA (secondo Cod. Strada e DM 6792 del 2001)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO (secondo UNI 11248)	TIPO	MATERIALE	ALTEZZA [m]	BRACCIO [m]	BRACCIO [°]	PORT.	MORSET.	PE	STATO MECCANICO	STATO	TIPO CORPO ILLUMIN.	LAMPADA [tipo]	POTENZA [W]	CUT-OFF [tipo]	CLASSE ISOLAM.	CONFORMITA' [secondo DM37/08]	CONFORMITA' CORPO ILLUMINANTE [secondo LR17/09]	CONFORMITA' INSTALLAZIONE [secondo LR17/09]	RIF. SCHEDA
1	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Zn	12	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
2	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
3	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
4	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
5	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
6	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
7	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
8	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
9	PAPA PAOLO VI°	Parco	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
10	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
11	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
12	PAPA PAOLO VI°	E: urbana di quartiere	ME3c	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
13	PAPA PAOLO VI°	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
14	PAPA PAOLO VI°	Pedonale	S	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
1	POIANA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	9	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
2	POIANA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
3	POIANA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
4	POIANA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
5	POIANA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
6	POIANA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	9	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
7	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
8	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
9	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
10	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
11	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
12	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
13	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
14	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
15	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
16	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
17	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
18	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
19	POIANA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
1	REZZONICO	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
1	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	250	NO	I		non conforme		tipo 10
2	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
3	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
4	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
5	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
6	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	PROIETTORE	JME	150		I		non conforme		tipo 20
7	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
8	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	PROIETTORE	JME	150		I		non conforme		tipo 20
9	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
10	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	PROIETTORE	JME	150		I		non conforme		tipo 20
11	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
12	ROMA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
1	STURZO DON	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
2	STURZO DON	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
3	STURZO DON	E: urbana di quartiere	ME3c	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
1	TORREROSSA	C1: extraurb. second.	ME3a	RASTREMATO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
2	TORREROSSA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
3	TORREROSSA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
																						tipo 5

COMUNE DI CAMPODORO (PD)
PICIL IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENSIMENTO PUNTI LUCE

COMUNE CAMPODORO (PD)

N. PUNTO LUCE	VIA	CLASSIFICAZIONE STRADA (secondo Cod. Strada e DM 6792 del 2001)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO (secondo UNI 11248)	TIPO	MATERIALE	ALTEZZA [m]	BRACCIO [m]	BRACCIO [°]	PORT.	MORSET.	PE	STATO MECCANICO	STATO	TIPO CORPO ILLUMIN.	LAMPADA [tipo]	POTENZA [W]	CUT-OFF [tipo]	CLASSE ISOLAM.	CONFORMITA' [secondo DM37/08]	CONFORMITA' CORPO ILLUMINANTE [secondo LR17/09]	CONFORMITA' INSTALLAZIONE [secondo LR17/09]	RIF. SCHEDA
4	TORREROSSA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
														STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
5	TORREROSSA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
														STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
6	TORREROSSA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	0,25	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
														STRADALE	SAP	150	semi	II		non conforme		tipo 5
7	TORREROSSA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	NO	II		non conforme		tipo 16
8	TORREROSSA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	NO	II		non conforme		tipo 16
9	TORREROSSA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	NO	II		non conforme		tipo 16
1	VECCHIA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
2	VECCHIA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
3	VECCHIA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
4	VECCHIA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
5	VECCHIA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	NO	II		conforme	conforme	tipo 4
6	VECCHIA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	150	NO	II		conforme	conforme	tipo 4
1	VENETO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
2	VENETO	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
3	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
4	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
5	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
6	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
7	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
8	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
9	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
10	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
11	VENETO	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Verniciato	5,8	arredo	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	ARREDO URBANO	SAP	100	NO	II		non conforme		tipo 6
1	VENEZIANA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 11
2	VENEZIANA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	6	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 10
1	VILLAFRANCA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	10	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	250	NO	I		non conforme		tipo 10
														STRADALE	MBF	250	NO	I		non conforme		tipo 10
2	VILLAFRANCA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
3	VILLAFRANCA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
4	VILLAFRANCA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
5	VILLAFRANCA	F: locale urbana Parcheggio	Me4b S	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
6	VILLAFRANCA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
7	VILLAFRANCA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
8	VILLAFRANCA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
9	VILLAFRANCA	F: locale urbana Pista ciclabile	Me4b S3	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
10	VILLAFRANCA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	-	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
														STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
11	VILLAFRANCA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
12	VILLAFRANCA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
13	VILLAFRANCA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
14	VILLAFRANCA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
15	VILLAFRANCA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	verificare	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
16	VILLAFRANCA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	non conforme	tipo 4
17	VILLAFRANCA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 11
18	VILLAFRANCA	F: locale extraurbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	MBF	125	NO	II		non conforme		tipo 11
1	VISENTINA	F: locale urbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	SAP	250	NO	I		non conforme		tipo 11
2	VISENTINA	F: locale urbana	Me4b	RASTREMATO	Acc. Zn	8	1,5	15	SI	SI	SI	DATATO	verificare	STRADALE	MBF	125	NO	I		non conforme		tipo 18
3	VISENTINA	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4
4	VISENTINA	F: locale extraurbana	Me4b	CONICO	Acc. Zn	8	-	-	SI	SI	SI	RECENTE	conforme	STRADALE	SAP	150	SI	II		conforme	conforme	tipo 4

AREE ED IMPIANTI PRIVATI:

Nelle fasi di rilievo e censimento sono state rilevate alcune aree private con impianti di illuminazione esterna, talvolta anche sensibili e importanti.

Alcuni di questi singoli impianti hanno evidenziato caratteristiche di completa conformità ai requisiti della LR17/09 mentre altri ne hanno evidenziato caratteristiche di non conformità per le quali sarà necessario porvi rimedio.

Si ritiene opportuno prevedere che, con gli strumenti che l'Amministrazione potrà adottare in virtù dei doveri e poteri di cui alla Legge 17/2009, i privati titolari e proprietari di impianti non conformi alle disposizioni di cui alla 17/2009 dovranno, entro un congruo termine, porre in essere almeno le sistemazioni minime per rendere conformi gli impianti difformi.

Allegate alla presente si inseriscono alcune (non esaustive) foto che rappresentano alcune di queste situazioni citate.



